

正本



191520340481



QY-H22051201

# 检测报告

项目名称: 废气检测

委托单位: 日照市凌云海糖业集团有限公司

受检单位: 日照市凌云海糖业集团有限公司大豆厂

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022年05月18日

山东益大清源检测技术有限公司

Shandong Yida Qingyuan testing Technology Co., Ltd



## 说 明

1. 本报告未加盖检验检测专用章、骑缝章及计量认证合格 CMA 章无效；
2. 本检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效；
3. 如对检测报告有异议，应于收到检测报告之日起十日内向本公司提出书面意见，逾期未提出异议的，视为认可检测报告；
4. 对委托送检的样品，仅对来样负责；
5. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传；
6. 检测项目中注“\*”符号的为分包检测项目；
7. 未经本公司书面批准，本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或其他任何形式篡改的均必无效，本检测单位将对上述行为严究其相应法律责任；
8. 在相关法律法规允许的范围内，本报告最终解释权归公司授权人员拥有。

联系电话及传真：0633-6116333

检测地址：日照市聊城路 166 号

邮政编码：276800

E-mail: [ydqyjc@163.com](mailto:ydqyjc@163.com)



### 检测方法、检出限及主要仪器

受检单位: 日照市凌云海糖业集团有限公司大豆厂  
 受检单位地址: 开发区连云港路 8 号  
 采样日期: 2022.05.12 分析日期: 2022.05.12  
 采样人员: 陆浩、张昊远  
 检测标准(方法)及使用仪器:

样品类别	检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备
有组织	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法	---	明华 YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 QYH-SB-128
备注:		-----		

### 检测结果

样品类别	有组织废气		燃气种类	天然气
检测地点	DA010 锅炉废气排气筒		采样断面尺寸 (cm)	50
排气筒高度 (m)	38		采样日期	2022.05.12
检测项目	2022.05.12			
烟气温度 (°C)	228	228	228	
烟气含氧量 (%)	4.7	3.9	4.4	
标杆流量(Nm³/h)	1083	1076	1089	
平均标杆流量(Nm³/h)	1083			
氮氧化物	实测浓度 Cnd (mg/m³)	66	65	69
	平均浓度 Cnd (mg/m³)	67		
	基准氧含量排放浓度 (mg/m³)	70		
	排放速率 G (kg/h)	7.26×10 <sup>-2</sup>		
备注	-----			

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人: 刘宁  
 审核人: 张昊远

批准人: 周杨涛  
 批准时间: 2022.5.18

